



Ružínska priehrada o.z.
Národná trieda 208/74, 040 01 Košice
+421 905 741 792
priehrada@gmail.com
<https://www.facebook.com/Ruzinpriehrada/>
www.ruzin.eu

Inšpektorát životného prostredia Košice
RUMANOVA 14,
040 53 KOŠICE

sizpiovke@sizp.sk
sizpiovke@sizp.sk

Odbor inšpekcie ochrany vôd
Ing. Gabriel Dancák

Vážený pán Dancák!

Predkladáme Vám podnet na urýchlené riešenie a urýchlenú nápravu v prípade „Čistička odpadových vôd v obci Granč – Petrovec“. Občianske združenie už upovedomilo starostu obce s problémom, ale z obavy neriešenia sa obraciame i na Vás, nakoľko sa jedná o odpad z prevádzkovej činnosti.

- Na čističku je napojený aj zber dažďovej vody
- Pri nárazovom daždi je kal vyplavovaný do potoka Branisko, ktorý ústi do rieky Hornád Príloha video. <https://youtu.be/46fdj3A03kl>
- Sfarbenie prepadu z ČOV je vo farbe hnedočiernej s mimoriadnym zápachom.
- Ústav verejného zdravotníctva vo vodnej nádrži Ružín identifikoval presiahnuté množstvo fekálii

K dnešnému dňu je vizuálne stav vody v priehrade Ružín katastrofálny.



Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie **nevyhovujú** na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané z:

- Ružín (Gelnica) - **prekročenie medznej hodnoty** (ďalej len „MH“) **črevných enterokokov** (odberné miesto Ružín Chaty) a **Escherichia coli** (odberné miesto Ružín SKI) (odber oboch vzoriek dňa 6.7.2020),
- Ružín - **prítoky** - **prekročenie MH črevných enterokokov, Escherichia coli i chlorofylu a** (odberné miesto Ružín Hnilec, odber dňa 6.7.2020),
- VN Kanianka - **prekročenie MH črevných enterokokov**, zaznamenaná bola aj znížená priehľadnosť a zvýšená farba (odber dňa 7.7.2020),
- VN Nitrianske Rudno - **prekročenie MH črevných enterokokov**, zaznamenaná bola aj znížená priehľadnosť (odber dňa 7.7.2020)

Jozef Koječký
Predseda O.Z.